

SENSORER

VEDLIGEHOOLDELSE

Lindinvents sensorer er vedligeholdelsesfrie. Enhedens yderside kan tørres af med en let fugtig klud.

RENGØRINGSINTERVAL OG FUNKTIONSKONTROL

Sensorer er udstyr, der ikke kræver regelmæssig vedligeholdelse. Funktionskontrol anbefales i forbindelse med fejlfinding eller analyse af driften.

EKSEMPLER PÅ SENSORER

Se hjemmesiden og Indeklima for tilgængelige sensorer.



Tilstedeværelsessensor GO-C.



Temperatur- og kuldioxidsensor, kanalmontage GTQ-D.

INGEN KRAV TIL REGELMESSIG VEDLIGEHOLD

Ingen dele af Lindinvents sensorer med forbindelser kræver regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering.

DRIFTSOPTIMERING PÅ SYSTEMNIVEAU - LINDINSPECTION

Anlæg med webværktøjet LINDINSPECT kan overvåges og driftsoptimeres. Udstyr og driftsforhold kan visualiseres og analyseres via værktøjet. Mønstre i udnyttelse og tendenser i energiforbrug kan følges for at udvikle forslag til energi- og funktionsforbedrende foranstaltninger. Afvigelser og foranstaltninger kan planlægges, bestilles og overvåges, indtil den ønskede funktionalitet er opnået.

Inspektionen anbefales som en forebyggende foranstaltning eller som grundlag for beslutninger vedrørende teknisk vedligeholdelsesarbejde.

KONTAKT

Ved fejlmelding eller andre spørgsmål vedrørende klimaanlægget i ejendommen kontaktes den ansvarlige ejendomstekniker.